



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307703580

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江俊朗电气自动化股份有限公司
乐清市柳市镇象阳工业区正顺西路1号

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

TGBDLE-63Y; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC230V; 一般型: In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; IΔ n: 30mA、50mA, 额定剩余动作类型: AC 型, 一般型, 电子式; 延时型(S 型): In: 25A、32A、40A、50A、63A; IΔ n: 50mA, 额定剩余动作类型: AC 型, 延时型(S 型), 电子式; C、D 型特性; IΔ m: 2000A; Ics=Icn: 6000A; 极数: 2P (二个 保护极, 适用于隔离)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 11 日 有效期至: 2029 年 07 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

