



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307707521

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器

TGM3RC-400L、TGM3RC-400M、TGM3RC-400H、TGM3RCX-400L、TGM3RCX-400M、TGM3RCX-400H； U_e ：AC400V； U_{imp} ：8kV； U_i ：1000V（TGM3RC-400L、TGM3RC-400M、TGM3RC-400H），800V（TGM3RCX-400L、TGM3RCX-400M、TGM3RCX-400H）； I_n ：400A（ I_r ：160A~400A 连续可调）；过电流脱扣器类型：电子式； I_{cs} ：L 型：35kA；M 型：65kA；H 型：65kA； I_{cu} ：L 型：35kA；M 型：65kA；H 型：85kA； I_{cw} ：5kA/1s； $I_{\Delta n}$ ：30mA（仅非延时）、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA 分级可调；漏电脱扣器的类型：电子式；额定剩余动作类型：AC 型； $I_{\Delta m}$ ：25% I_{cu} ；选择性类别：B 类；自动重合闸时间：20s~60s（30mA 除外）；TD 型；适用频率：50/60Hz；极数：3P+N（3 个保护极，N 极不可开闭）；产品不适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 18 日 有效期至：2029 年 10 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

