



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713584

**认证委托人名称及地址**

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

**生产者名称及地址**

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器

TeM5-250L, TeM5-250M, TeM5-250H, TeM5-250R; 参数及型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 28 日 有效期至：2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307713584

证书附页: 第 1 页 共 3 页

TeM5-250L, TeM5-250M, TeM5-250H, TeM5-250R;  
Ui: 800V; Uimp: 8kV;  
Ue: AC400V(L/M/H/R), AC550V(M/H/R), AC690V(L/M/H/R);  
In: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;  
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;  
Ics: AC400V: L 型: 26kA; M 型: 50kA; H 型: 50kA; R 型: 70kA;  
AC550V: M 型: 20kA; H 型: 20kA; R 型: 20kA;  
AC690V: L 型: 5kA; M 型: 5kA; H 型: 10kA; R 型: 10kA;  
Icu: AC400V: L 型: 35kA; M 型: 50kA; H 型: 65kA; R 型: 100kA;  
AC550V: M 型: 25kA; H 型: 25kA; R 型: 25kA;  
AC690V: L 型: 5kA; M 型: 10kA; H 型: 15kA; R 型: 15kA;  
使用类别: A 类; 频率: 50Hz; 极数: 适用于隔离(3P+N 除外);  
3P(三个保护极); 3P+N(A 型: 三个保护极, N 极常通; D 型: 四个保护极, N 极常通);  
4P(B 型: 三个保护极, N 极可开闭; C 型: 四个保护极, N 极可开闭);  
配用的辅助触头: FC34-250(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC), Ith: 3A;  
AC-15 Ue/Ie: AC380V/400V/0.3A;  
DC-13 Ue/Ie: DC220V/230V/0.15A;  
符合附录 N 的电子附件:  
电动操作机构 CD2-250: AC220V/230V, AC380V/400V;  
欠压脱扣器 QT34-250: AC220V/230V, AC380V/400V.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713584

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号的解释：

Te M 5 - 250 □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

①Te：企业特征代号

②M：塑料外壳式断路器

③5：设计序号

④250：壳架等级额定电流（A）

⑤□：额定极限短路分断能力级别（L-标准型；M-较高分断型；H-高分断型，R-限流型）；

⑥□：操作方式代号（无代号--手动直接操作，Z--转动手柄操作，P--电动操作）

⑦□：极数代号（3--三极，3N--三极四线，4--四极）

⑧□：脱扣器型式及附件代号

| 附件名称       |       | 无         | 报警触头     | 分励脱扣器     | 辅助触头          | 欠压脱扣器      | 分励脱扣器辅助触头 | 分励脱扣器欠压脱扣器    | 二组辅助触头 | 辅助触头欠压脱扣器 |
|------------|-------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|--------|-----------|
| 脱扣器型式及附件代号 | 瞬时脱扣器 | 200       | 208      | 210       | 220           | 230        | 240       | 250           | 260    | 270       |
|            | 复式脱扣器 | 300       | 308      | 310       | 320           | 330        | 340       | 350           | 360    | 370       |
| 附件名称       |       | 分励脱扣器报警触头 | 辅助触头报警触头 | 欠压脱扣器报警触头 | 分励脱扣器辅助触头报警触头 | 二组辅助触头报警触头 |           | 辅助触头欠压脱扣器报警触头 |        |           |
| 脱扣器型式及附件代号 | 瞬时脱扣器 | 218       | 228      | 238       | 248           | 268        |           | 278           |        |           |
|            | 复式脱扣器 | 318       | 328      | 338       | 348           | 368        |           | 378           |        |           |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307713584

证书附页：第 3 页 共 3 页

- ⑨□：用途代号（不标代号为配电用，2 为保护电动机用断路器）  
⑩□：四极产品 N 极代号（3 极产品没有此代号，3N 为 A 型和 D 型；4P 为 B 型和 C 型）

| 代号  | 说 明                                   |
|-----|---------------------------------------|
| A 型 | N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通               |
| B 型 | N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极先合后分） |
| C 型 | N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极先合后分）  |
| D 型 | N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通                |

- ⑪□：附加信息：（无代号-无预付费；F-预付费）  
⑫□：报警模块代号（无代号则无此附件，III 为过载报警不跳闸）  
⑬□：接线方式代号（不标代号为板前接线，B 为板后接线，C 为插入式）  
⑭□：用途代号（无代号--有飞弧距离，W--为零飞弧）  
⑮□：数字“Y”代表第二种平面上盖，无代号为圆弧上盖

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司