



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

国家强制性产品认证 试验报告

☒ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他

申请编号： A2024CCC0307-4525809
(任务编号)

产品名称： 电能表外置断路器

型 号： TGB2D-125R、TGB2D-125RW、
TGB2D-125RWH

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：电能表外置断路器 型 号：TGB2D-125R、 TGB2D-125RW、 TGB2D-125RWH 商 标：TENGEN 样品数量：178 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2018-08-28, 2018-09-11, 2022-06-10 完成日期：2018-09-27, 2022-06-14	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经 济开发区中心大道288号
试验结论：依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGB2D-125R,TGB2D-125RW,TGB2D-125RWH; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ue: AC230V (1P+N,2P),AC400V (3P,3P+N,4P); In: 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 瞬时脱扣类型: C 型; Icn: 10000A(TGB2D-125RWH), 6kA(TGB2D-125RW、 TGB2D-125R); Icu: 7500A (TGB2D-125RWH), 6kA(TGB2D-125RW、 TGB2D-125R) ; 极数: 1P+N(带一个保护极,N 极可开闭),2P(带两个保护极),3P(带三个保护极), 3P+N(带三个保护极,N 极可开闭),4P(带四个保护极);	
主检: 侯 日期: 2024-09-18	
审核: 张 日期: 2024-09-18	
签发: 左 日期: 2024-09-18	
备注: 无	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2024CCC0307-4525809
首页	√	1	00901-A2024CCC0307-4525809
报告组成	√	1	00901-A2024CCC0307-4525809
安全型式试验报告	√	23	00901-A2024CCC0307-4525809
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验