



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2024CCC0308-4575869

(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: TGRS3Z-200BQ, TGRS3Z-200CQ


检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 半导体设备保护用熔断体                  型号: TGRS3Z-200BQ,                  TGRS3Z-200CQ                  商 标: /                  样品数量: 20 台                  样品来源: 工厂送样                  收样日期: 2024-09-26                  完成日期: 2024-10-13</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工                  业区                  生产者: 浙江天正电气股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工                  业区                  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐                  路 332 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 TGRS3Z-200BQ,TGRS3Z-200CQ  
 Un: DC250V/DC500V/DC750V/AC500V/AC690V/AC800V;  
 In: 10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A,180A,200A;  
 额定分断能力 I1:50kA(DC250V/DC500V/DC750V);100kA(AC500V/AC690V/AC800V);  
 分断范围和使用类别:aR.

主检: 方 刚 签字:  日期: 2024-11-07  
 审核: 丁 娟 签字:  日期: 2024-11-07  
 签发: 陈 源 签名:  日期: 2024-11-07



备注:  
 TGRS3Z-200CQ 200A: #02-#18  
 TGRS3Z-200CQ 10A: #01