



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:





申请编号: A2024CCC0308-4575865
(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型号: TGRS3Z-300BQ, TGRS3Z-300CQ

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 半导体设备保护用熔断体</p> <p>型号: TGRS3Z-300BQ TGRS3Z-300CQ</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 20 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2024-09-26</p> <p>完成日期: 2024-10-16</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TGRS3Z-300BQ, TGRS3Z-300CQ</p> <p>Un: DC250V/DC500V/ AC500V/ AC690V/DC750V /AC800V</p> <p>In: 10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A,180A,200A,225A,250A,300A,315A;</p> <p>额定分断能力 I1: 50kA(DC250V/DC500V/DC750V),100kA(AC500V/AC690V/ AC800V);</p> <p>分断范围和使用类别: aR.</p>	
<p>主检: 方 刚 签字:  日期: 2024-11-07</p>	 <p>(检测机构名称: 盖章)</p> <p>2024年11月07日</p>
<p>审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2024-11-07</p>	
<p>签发: 陈 源 签名:  日期: 2024-11-07</p>	
<p>备注:</p> <p>TGRS3Z-300CQ 315A: #01#03-#18</p> <p>TGRS3Z-300CQ 10A: #02</p>	