



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2024CCC0302-4578111
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: TGHX3S-63P

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称：隔离开关 型 号：TGHX3S-63P 商 标：/ 数 量：27 收样日期：2024-09-25 完成日期：2024-10-18 样品来源：企业送样	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商)：浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGHX3S-63P ； Ui ： 1500V ； Ith ： 63A ； Ue/Ie ： 600V/800V/850V/1000V/1100V/7.5A/12.5A/16A/20A/25A/30A/32A/40A/45A/50A/63A 、 1200V/1250V/7.5A/12.5A/16A/20A/25A/30A/32A/40A 、 1500V/7.5A/12.5A/16A/20A/25A/30A/32A； Uimp: 8kV； Icw: 0.76kA/1s； Icm: 1.4kA； 使用类别：DC-PV1，DC-PV2； 极数：2层、3层、4层、5层、6层、8层、9层； IP20(除接线端子外)	
主检：朱 琳 签名：  日期：2024-11-05	
审核：蔡益州 签名：  日期：2024-11-06	
签发：马 琳 签名：  日期：2024-11-06	
备注：示波图编号原则：操作性能寿命—S图；接通分断—T图；预期寿命—Y图 样品编号： TGHX3S-63P 8层：I-1、I-2、I-3、I-4、II-1、II-2、II-3、II-4、III-1、III-2、VI-1、VI-2、F-1、Y-1； TGHX3S-63P 9层：I-1、I-2、I-3、I-4、II-1、II-2、II-3、II-4、III-1；	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C241807
首页	√	1	C-06801-1C241807
报告组成	√	1	C-06801-1C241807
安全型式试验报告	√	119	C-06801-1C241807-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C241807

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验