



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304663554

认证委托人名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
TeC5-40, TeC5-40N, TeC5-50, TeC5-50N, TeC5-65, TeC5-65N; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 11 月 12 日 有效期至：2029 年 07 月 24 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 25 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304663554

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TeC5-40, TeC5-40N, TeC5-50, TeC5-50N, TeC5-65, TeC5-65N;

Ui:690V;Uimp:6kV;

Ith:60A(TeC5-40, TeC5-40N), 80A(TeC5-50, TeC5-50N);

80A(TeC5-65, TeC5-65N)

TeC5-40:	AC-1:	Ue:AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie:60A;
	AC-3:	Ue:AC220V/230V, AC380V/400V; Ue:AC660V/690V;	Ie:40A; Ie:34A;
	AC-4:	Ue:AC220V/230V, AC380V/400V; Ue:AC660V/690V;	Ie:18.5A; Ie:9A;
	TeC5-40N:	AC-4:	Ue:AC220V/230V, AC380V/400V; Ue:AC660V/690V;
TeC5-50:	AC-1:	Ue:AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie:80A;
	AC-3:	Ue:AC220V/230V, AC380V/400V; Ue:AC660V/690V;	Ie:50A; Ie:39A;
	AC-4:	Ue:AC220V/230V, AC380V/400V; Ue:AC660V/690V;	Ie:24A; Ie:12A;
TeC5-50N:	AC-4:	Ue:AC220V/230V, AC380V/400V; Ue:AC660V/690V;	Ie:24A; Ie:12A;
TeC5-65:	AC-1:	Ue:AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie:80A;
	AC-3:	Ue:AC220V/230V, AC380V/400V; Ue:AC660V/690V;	Ie:65A; Ie:42A;
	AC-4:	Ue:AC220V/230V, AC380V/400V; Ue:AC660V/690V;	Ie:28A; Ie:14A;
TeC5-65N:	AC-4:	Ue:AC220V/230V, AC380V/400V; Ue:AC660V/690V;	Ie:28A; Ie:14A;

使用类别:AC-1, AC-3, AC-4;

Us:AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz;
AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz/60Hz;
AC/DC100~250V;

极数:3P; IP20(安装面);

辅助触头: 1NO1NC(本体);

Ui:690V; Ith:10A; Uimp:6kV;

AC-15: Ue/Ie:380V/0.95A, 220V/1.6A;

DC-13: Ue/Ie:220V/0.15A.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司