产品认证证书

证书编号：CQC21012314611

发证日期：2024 年 12 月 30 日
有效期至：长期有效

委托人名称及注册地址	浙江天正智能电器有限公司 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
制造商名称及注册地址	浙江天正智能电器有限公司 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
生产企业名称及生产地址	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、规格、型号	具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器 TeM5Z-630M, TeM5Z-630H;具体参数和型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 32902-2016
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求，特发此证。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021 年 09 月 26 日
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司 1101061026946

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC21012314611　　第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

TeM5Z-630M, TeM5Z-630H
额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定电压(Ue): AC400V;
额定电流(In): 630A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
选择性类别：B 类;
额定运行短路分断能力(Ics)：50kA（M 型），65kA（H 型）;
额定极限短路分断能力(Icu)：65kA（M 型），85kA（H 型）;
额定短时耐受电流（Icw)：8kA/1s
额定剩余动作电流(IΔn):
30mA,50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,300mA,500mA,
800mA,1000mA,任意档组合,可调;
额定剩余动作类型:AC 型;
漏电脱扣器的类型:电子式;
剩余接通和分断能力(IΔm):21.25kA;
整体式;
重合闸方式: TD 型（30mA 不具备重合闸功能）;
重合闸延时时间: 20~60s;
极数: 3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭);
不适用于隔离;

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

型号解释：

Te M 5 Z－ □ □ / 3N

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Te：企业特征代号
② M：塑料外壳式断路器
③ 5：设计序号
④ Z：物联网用断路器
⑤ □：壳架等级电流
⑥ □：额定短路分断能力级别 M：较高分断型；H：高分断型)
⑦ 3N：3P+N（三极四线）