



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0308-4647902

(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断器

型 号: 熔断体: RT16□-□00
熔断器支持件: RT16□-00/□

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 刀型触头熔断器 型 号: 熔断体:RT16□-□00 熔断器支持件: RT16□-00/□ 商 标: / 样品数量: 1 熔断体+1 支持件 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2025-01-09 完成日期: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 熔断体:RT16□-□00 熔断器支持件: RT16□-00/□ 熔断体: 熔断体的额定电压: AC1140V/AC800V/AC690V/AC500V/DC440V/DC250V; 熔断体的额定电流: 2A,4A,6A, 8A,10A,12A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A;; 额定分断能力: 100kA(AC1140V/AC800V/DC250V),120kA(AC500V),50kA(AC690V/DC440V); 分断范围和使用类别: Gg; 熔断器支持件: 熔断器支持件的额定电压: AC1140V/AC800V/AC690V/AC500V/DC440V;; 熔断器支持件的额定电流:160A; 极数:1P,4P; 峰值耐受电流: 100kA (AC1140V,AC800V/DC250V),120kA(AC500V), 50kA (AC690V/DC440V).	
主检: 方 刚 签字: 方刚 日期: 2025-01-10	 (检测机构名称 盖章)
审核: 姜 鑫 签字: 姜鑫 日期: 2025-01-10	
签发: 陈 源 签字: 陈源 日期: 2025-01-10	
备注 1.变更情况: 见附页 2.原认可报告编号: 03601-A-24B0494-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2024010308653096; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

附页：

序号和名称	变更前	变更后
1.产品型号修正	熔断体:RT16-A00, RT16Z-A00, RT16D-A00 熔断器支持件: RT16Z-00, RT16D-00,RT16Z-00/4P, RT16D-00/4P	熔断体:RT16□-□00 熔断器支持件: RT16□-00/□
2.熔断器支持件 型号解释修正	支持件 RT 16 □ -00 / □ ① ② ③ ④ ⑤ ① RT: 刀型触头熔断器 ② 16: 设计代号 ③ □: 额定电压 Z 代表 AC800V、AC690V、AC500V、DC440V D 代表 AC1140V、AC800V ④ 00: 尺码 ⑤ 级数: 无代表 1P 4P 代表 4P	支持件 RT 16 □ -00 / □ ① ② ③ ④ ⑤ ① RT: 刀型触头熔断器 ② 16: 设计代号 ③ □: 额定电压 无 代表 AC800V、AC690V、AC500V Z 代表 AC800V、AC690V、AC500V、DC440V D 代表 AC1140V、AC800V ④ 00: 尺码 ⑤ □: 无 代表 1P 4P 代表 4P