



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2024CCC0308-4657143
(任务编号)

产品名称: 熔断器支持件

型 号: RT16□-2

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 熔断器支持件 型 号: RT16□-2 数 量: 2 收样日期: 2024-12-26 完成日期: 2025-01-23 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号																		
试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格																			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT16□-2 Un: AC690V/DC440V; In:400A; 极数: 1P; 峰值耐受电流: 50kA (AC690V)、100kA (DC440V);																			
主检: 钱于正 签名:  日期: 2025-01-23																			
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2025-01-23																			
签发: 马 琳 签名:  日期: 2025-01-23																			
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图;																			
<table><tr><td>变更信息</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>[18]增加型号规格</td><td>RT16C-2</td><td>RT16C-2、RT16Z-2</td></tr><tr><td>原认证证书编号</td><td colspan="2">2024010308652364</td></tr><tr><td>已获证型号规格</td><td colspan="2">见 P5 页 5 产品认证情况</td></tr><tr><td>原证书检测机构/报告编号</td><td>浙江省机电产品质量检测所有限公司</td><td>C-06801-1C221810</td></tr><tr><td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td></tr></table>		变更信息	变更前	变更后	[18]增加型号规格	RT16C-2	RT16C-2、RT16Z-2	原认证证书编号	2024010308652364		已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C221810	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
变更信息	变更前	变更后																	
[18]增加型号规格	RT16C-2	RT16C-2、RT16Z-2																	
原认证证书编号	2024010308652364																		
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况																		
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C221810																	
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																			

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C242806
首页	√	1	C-06801-1C242806
报告组成	√	1	C-06801-1C242806
安全型式试验报告	√	8	C-06801-1C242806-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C242806

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验