



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2024CCC0308-4657144
(任务编号)

产品名称: 熔断器支持件

型号: RT16□-1



检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 熔断器支持件 型号: RT16□-1 数量: 2 收样日期: 2024-12-26 完成日期: 2025-01-23 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号
--	--

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 RT16□-1 Un: AC690V/DC440V; In:250A; 极数: 1P; 峰值耐受电流: 50kA (AC690V)、100kA (DC440V);

主检: 钱于正 签名:  日期: 2025-01-23
 审核: 傅 炳 签名:  日期: 2025-01-23
 签发: 马 琳 签名:  日期: 2025-01-23



备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图;

变更信息	变更前	变更后
[18]增加型号规格	RT16C-1	RT16C-1、RT16Z-1
原认证证书编号	2024010308652365	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C221809

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C242805
首页	√	1	C-06801-1C242805
报告组成	√	1	C-06801-1C242805
安全型式试验报告	√	8	C-06801-1C242805-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C242805

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验