



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证

试验报告

☐初始 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2025CQC020012-1307460

产品名称: 电容器投切开关

型 号: TGFK-TS-□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



CQC 安全型式试验报告

样品名称：电容器投切开关 型号规格：TGFK-TS-80、 TGFK-TS-60 商 标：/ 样品数量：/ 样品来源：/ 收样日期：/ 完成日期：2025-01-16	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号			
试验依据标准：GB/T 29312—2022《低压无功功率补偿投切器》				
试验结论：合格				
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGFK-TS-□； Ui：690V；Uimp：4kV；Un：AC440V；In≤52.4A；Qn≤40kvar； 50Hz；控制方式：三相共补；主电路元件类型：复合开关投切装置；工作场所：户内型				
主检：许家峰 签名：[Signature] 日期：2025-01-16	 福建省产品质量检验研究院 2025 年 1 月 20 日			
审核：苏雄斌 签名：[Signature] 日期：2025-01-17				
签发：魏运明 签名：[Signature] 日期：2025-01-20				
备注	1.变更情况			
	序号	变更项目	变更前	变更后
	1	生产企业	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司	浙江天正电气股份有限公司
	2	生产企业地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
	2.最近一次原认可报告编号：02501-24DQ0855； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：CQC23020402677； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。			