



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307681696

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TGW1N-4000、TGW1N-4000H、TGW1N-4000L; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415V, AC660/690V; In: TGW1N-4000、TGW1N-4000H、TGW1N-4000L: 2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A; TGW1N-4000: Ue: AC380/400/415V; Ics=85kA; Icu=100kA; Icw=85kA/1s; Ue: AC660/690V; Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s; TGW1N-4000L: Ue: AC380/400/415V; Ics=85kA; Icu=85kA; Icw=80kA/1s; Ue: AC660/690V; Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s; TGW1N-4000H: Ue: AC380/400/415V; Ics=100kA; Icu=100kA; Icw=90kA/1s; Ue: AC660/690V; Ics=85kA; Icu=85kA; Icw=85kA/1s; 选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 过电流脱扣器类型: 电子式; 适用于隔离; 配用的辅助触头: 6NO6NC、9NO3NC、3NO9NC、8NO4NC、4NO8NC、5NO7NC、7NO5NC; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A、AC400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A、DC220V/0.27A; 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 07 日 有效期至: 2029 年 08 月 22 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

