

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2024CCC0305-4639220
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(PC级)

型号: TGQ1NP-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGQ1NP-63 商 标: / 样品数量: 12 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-02-11 完成日期: 2025-03-12	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ1NP-63; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ith: 63A; Ue: AC400V (3P、4P); AC230V (2P); Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 使用类别: AC-33B; Icw: 5kA/30ms; Icm (峰值): 8kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P	
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2025-03-30	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 03 月 31 日
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2025-03-31	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2025-03-31	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 变更表见附表 1	

附表 1		
变更信息	变更前	变更后
[12]产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化	GB/T 14048.11-2016	GB/T 14048.11-2024
[18]壳体材料变更	PA6	PC+ABS
[18]增加 S 型控制器	A: 经济型; B: 标准型	A: 经济型; B: 标准型; S: 自投不自复型
[18]集成电路牌号及供应商变更	HT7027A 合泰半导体（中国）有限公司	MD7027A 上海明达微电子有限公司
[18]压敏电阻变更	14K681	561KD10J、681KD10J
[18]删除 HF49FD 型继电器	HF49FD(标准型可选功能 W 时)厦门宏发电声股份有限公司 (CQC10002049162)	/
[18]继电器供应商变更	欣灵电气股份有限公司 证书编号: CQC2019010303188578	欣大电气有限公司 证书编号: CQC14002105333
[18]线路板变更	无微处理器, 无自投不自复	增加 MCU 微处理器运算, 增加自投不自复型 A 型、B 型: 微处理器 HL05 S 型: 微处理器 ES7P169CFG 上海东软载波微电子有限公司
原证书编号	2024010305683911	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C213353
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		