



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2025CCC0307-4700960
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM1-630L, TGM1-630M, TGMNR-630L,
TGMNR-630M, TGM1N-630L, TGM1N-630M,
TGMK-630L, TGMK-630M, TGMG-630L,
TGMG-630M, TGMH-630L, TGMH-630M

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: 见上报参数 商标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2025-03-24 完成日期: 2025-03-26</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM1-630L,TGM1-630M,TGMNR-630L,TGMNR-630M,TGM1N-630L,TGM1N-630M, TGMK-630L,TGMK-630M,TMG-630L,TMG-630M,TGMH-630L,TGMH-630M Ui:800V; Uimp:8kV;Ue: AC400V/415V, AC660V/690V; In:400A,500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:AC400V/415V: L 型: 35kA; M 型:42kA; AC660V/690V: L 型:5kA, M 型:5kA; Icu: AC400V/415V: L 型: 50kA; M 型:65kA; AC660V/690V: L 型:10kA, M 型:10kA; 脱扣级别:20; 选择性类别:A 类; 频率: 50Hz; 适用于隔离(3P+N 除外); 极数:3P(三个保护极); 3P+N(A 型:三个保护极,N 极常通; D 型: 四个保护极, N 极常通); 4P(B 型:三个保护极, N 极可开闭; C 型:四个保护极, N 极可开闭); 配用的辅助触头: F-M1(2NO2NC), Ith:3A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器:Us:AC380V,AC220V; 电动机操作机构: Us:AC220V/AC230V,AC380V/AC400V; 预付费分励脱扣器: Us:AC220V,AC380V.</p>	
<p>主检: 方刚 签名:  日期: 2025-04-01</p>	
<p>审核: 丁娟 签名:  日期: 2025-04-01</p>	
<p>签发: 陈源 签名:  日期: 2025-04-01</p>	
<p>备注: 1.变更情况: 见附页 2.原认可报告编号: 03601-A-21B0303-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: 2024010307683352; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	

附页：

变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
1. 产品描述： 电流设定及精度增加发电机用：5In ± 20%	配电保护：10In ± 20%，8In ± 20%， 6In ± 20%；Ir=In； 电动机保护：12In ± 20%；	发电机保护：5In ± 20% ；配电保护：10In ± 20%，8In ± 20%，6In ± 20%；Ir=In；电动机保护：12In ± 20%