



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0304-4684665


(任务编号)

产品名称: 电动机软起动器

型 号: TGS3-7.5, TGS3-11, TGS3-15, TGS3-18.5
TGS3-22, TGS3-30, TGS3-37, TGS3-45
TGS3-55, TGS3-75

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 电动机软起动器 型号: TGS3-7.5,TGS3-11, TGS3-15,TGS3-18.5, TGS3-22,TGS3-30, TGS3-37,TGS3-45, TGS3-55,TGS3-75 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2025-03-12 完成日期: 2025-04-11	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 ·2777 号
试验结论: 依据 GB/T14048.6-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGS3-7.5,TGS3-11,TGS3-15,TGS3-18.5,TGS3-22, TGS3-30,TGS3-37,TGS3-45,TGS3-55,TGS3-75 Ui: 660V(主,控); Ue: AC380V; Uimp: 4kV(主); Ith: 15A,23A,30A,37A,43A,60A,75A,90A,110A,150A; TGS3-7.5:Pe:7.5kW; TGS3-11:Pe:11kW; TGS3-15:Pe:15kW; TGS3-18.5:Pe:18.5kW; TGS3-22:Pe:22kW;TGS3-30:Pe:30kW;TGS3-37:Pe:37kW;TGS3-45:Pe:45kW; TGS3-55:Pe:55kW;TGS3-75:Pe:75kW; Ie: 15A,23A,30A,37A,43A,60A,75A,90A,110A,150A; 使用类别: AC-53b; IP20; 极数: 3P.	
主检: 方 刚 签字:  日期: 2025-04-17	
审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2025-04-17	
签发: 陈 源 签字:  日期: 2025-04-17	
备注: 1.变更情况: 见附件 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-20B0722-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2024010304661471 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

附页：

序号和名称	变更前	变更后
1. 互感器供应商变更	浙江宇坤电子有限公司	温州中中科技有限公司
2. 散热器供应商变更	上海浪超电子电器有限公司 太仓分公司	苏州盛世伟成科技技术有限公司
3. 电子组件板供应商变更	昆山兴尔达电子有限公司	昆山万正电路板有限公司