



产品认证证书

证书编号: CQC23020403630

发证日期: 2025 年 04 月 15 日
有效期至: 2028 年 09 月 05 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、规格、型号 电容器投切开关 (低压无功功率补偿投切装置)
TGFK-TF-D-□ ; Ui:690V ; Uimp:4kV ; Un: AC250V ; In≤52.4A ; Qn: ≤40kvar ; 50Hz ; 控制方式 : 三相分相 ; 主电路元件类型: 复合开关投切装置 ; 工作场所 : 户内.

产品标准和技术要求 GB/T 29312-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462197-2023 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023 年 09 月 06 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>