



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0308-4718401

(任务编号)



产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型号: TGRS3Z-2DT、TGRS3Z-2DQ、

TGRS3Z-2DP、TGRS3Z-2DK

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称：半导体设备保护用熔断体 型号：TGRS3Z-2DT、TGRS3Z-2DQ、 TGRS3Z-2DP、TGRS3Z-2DK 商 标：/ 样品数量：18 台 样品来源：企业送样 收样日期：2025.04.18 完成日期：2025.04.30		委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号																
试验结论：依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格																		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGRS3Z-2DT、TGRS3Z-2DQ、TGRS3Z-2DP、TGRS3Z-2DK； Un: AC1140V/AC800V/AC690V/AC500V/AC400V/AC380V/DC1000V/DC750V/DC500V； In: 200A、250A、300A、315A、350A、400A、450A、500A、630A； 额定分断能力： 50kA(AC1140V/AC800V/AC690V/AC500V/AC400V/AC380V)、 50kA(DC1000V/DC750V/DC500V)； 分断范围和使用类别：aR																		
主检：严洋 签名：  日期：2025.05.20		 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检验检测专用章 盖章) 2025年05月20日																
审核：魏益松 签名：  日期：2025.05.20																		
签发：曾征 签名：  日期：2025.05.20																		
备注	该申请为变更申请，具体变更情况及原认证情况详见附页。 样品编号： <table><tr><td>#1~#6:</td><td>TGRS3Z-2DK</td><td>630A</td></tr><tr><td>#7~#9:</td><td>TGRS3Z-2DK</td><td>200A</td></tr><tr><td>#10~#14:</td><td>TGRS3Z-2DP</td><td>630A</td></tr><tr><td>#15~#16:</td><td>TGRS3Z-2DP</td><td>200A</td></tr><tr><td>#17~#18:</td><td>TGRS3Z-2DQ</td><td>450A</td></tr></table>			#1~#6:	TGRS3Z-2DK	630A	#7~#9:	TGRS3Z-2DK	200A	#10~#14:	TGRS3Z-2DP	630A	#15~#16:	TGRS3Z-2DP	200A	#17~#18:	TGRS3Z-2DQ	450A
#1~#6:	TGRS3Z-2DK	630A																
#7~#9:	TGRS3Z-2DK	200A																
#10~#14:	TGRS3Z-2DP	630A																
#15~#16:	TGRS3Z-2DP	200A																
#17~#18:	TGRS3Z-2DQ	450A																

附 页

序号	变更项目	变更前	变更后
1	增加产品型号	TGRS3Z-2DT、TGRS3Z-2DQ	TGRS3Z-2DT、TGRS3Z-2DQ、 TGRS3Z-2DP、TGRS3Z-2DK
2	变更型号解释	产品型式： T：钩叉式螺栓连接安装、 Q：椭圆形式螺栓连接安装	产品型式： T：钩叉式螺栓连接安装、 Q：椭圆形式螺栓连接安装、 P：平板型式螺栓连接安装、 K：刀型触头型式连接安装
3	变更 Un	Un: AC1140V/AC800V/AC690V/ DC1000V/DC750V/DC500V	Un: AC1140V/AC800V/AC690V/ AC500V/AC400V/AC380V/ DC1000V/DC750V/DC500V
4	变更 In	In: 200A、250A、300A、315A、 350A、400A、500A、630A	In: 200A、250A、300A、315A、350A、 400A、 450A 、500A、630A
产品认证情况：			
原证书编号		2024010308653074	
原报告编号及检测机构		C-14201-DC2500291、V-14201-DC2303988 (中检质技检验检测科学研究院有限公司)	
注：根据以上变更确定试验项目，本报告须与原报告合并使用方为有效。			

中
检
质
技
检
验
检
测
科
学
研
究
院
有
限
公
司