



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0308-4718402

(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: TGRS3Z-1DT、TGRS3Z-1DQ、

TGRS3Z-1DP、TGRS3Z-1DK

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称：半导体设备保护用熔断体 型 号：TGRS3Z-1DT、TGRS3Z-1DQ、 TGRS3Z-1DP、TGRS3Z-1DK 商 标：/ 样品数量：16 台 样品来源：企业送样 收样日期：2025.04.18 完成日期：2025.04.28	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验结论：依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
TGRS3Z-1DT、TGRS3Z-1DQ、**TGRS3Z-1DP、TGRS3Z-1DK**；
Un：AC1140V/AC800V/AC690V/DC1000V/DC750V/DC500V；
In：32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A、300A、315A、350A、400A；额定分断能力：50kA(AC1140V/AC800V/AC690V)、50kA(DC1000V/DC750V/DC500V)；
分断范围和使用类别：aR

主检：严洋 签名： 日期：2025.05.20	
审核：魏益松 签名： 日期：2025.05.20	
签发：曾征 签名： 日期：2025.05.20	

备注

该申请为变更申请，具体变更情况及原认证情况详见下表：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	增加产品型号	TGRS3Z-1DT、TGRS3Z-1DQ	TGRS3Z-1DT、TGRS3Z-1DQ、 TGRS3Z-1DP、TGRS3Z-1DK
2	变更型号解释	产品型式： T：钩叉式螺栓连接安装、 Q：椭圆形式螺栓连接安装	产品型式： T：钩叉式螺栓连接安装、 Q：椭圆形式螺栓连接安装、 P：平板型式螺栓连接安装、 K：刀型触头型式连接安装
产品认证情况：			
原证书编号		2024010308653075	
原报告编号及检测机构		C-14201-DC2500290、V-14201-DC2303989 (中检质技检验检测科学研究院有限公司)	
注：根据以上变更确定试验项目，本报告须与原报告合并使用方为有效。			

样品编号：

#1~#6： TGRS3Z-1DK 400A

#7~#9： TGRS3Z-1DK 32A

#10~#14： TGRS3Z-1DP 400A

#15~#16： TGRS3Z-1DP 32A

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC2503075
首页	√	1	C-14201-DC2503075
报告组成	√	1	C-14201-DC2503075
安全型式试验报告	√	15	C-14201-DC2503075
电磁兼容型式试验报告	/	/	
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

